Anlage 7 (zu § 23 Abs. 1)

Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste für den Betrieb von Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe unter 50 kW:

Parameter	Feuerungsanlagen	Warmwasserbereiter ab 26 kW Nennwärmeleistung
Abgasverlust (%)	10	14
CO (mg/m³)	100	200

Der Grenzwert für CO ist auf einen Sauerstoffgehalt von 3 % bezogen.