Anlage 6 (zu § 21 Abs. 1 TGHKV 2024)

Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste für den Betrieb von Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe unter 100 kW:

Parameter	Grenzwert
Abgasverlust (%)	10
Rußzahl**	1
CO (mg/m³)*	100

*Der Grenzwert für CO ist auf einen Sauerstoffgehalt von 3 % bezogen.

** Gilt nicht für Ölbrennwertgeräte.